

NORMATYWNA TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY

POLSKA NORMA

PN-71
B-10420

Urządzenia ciepłej wody w budynkach

2.2.10. **Temperatura ciepłej wody.** ...
W urządzeniach centralnej ciepłej wody, temperatura wody, temperatura wody na wyjściu z podgrzewacza, przy jej nominalnym rozbiorze, nie powinna przekraczać 55°C. Wyjątek mogą stanowić jedynie obiekty socjalne np. kuchnie centralne, pralnie itp.

W urządzeniach z przewodami cyrkulacyjnymi temperatura wody wypływającej z punktów czerpalnych, mierzona po 5 sekundach od otwarcia zaworu, nie powinna być niższa od temperatury wody w podgrzewaczu o więcej niż 10°C.

W urządzeniach indywidualnego przygotowania ciepłej wody temperatury wody nie normalizuje się.

...